

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00499/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор» (ЗАО «Акзо Нобель Декор»),
Адрес (место нахождения): 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха,
Покровский проезд, дом 9, ОГРН 102 5000 511 513, ИНН 5001027607, Тел.: +7 (495) 795-01-60,
Адрес электронной почты: and.russia@akzonobel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор» (ЗАО «Акзо Нобель Декор»),
Адрес (место нахождения): 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9,
Адрес производства продукции: 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9,
ОГРН 102 5000 511 513, ИНН 5001027607.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе силикатной краски Dulux Professional Bindo негорючая, база под колеровку BW, выпускаемое по ТУ 20.30.22-001-48797870-2019 «Силикатная краска на водной основе» (Технические условия).

код
ОКПД2:

20.30.22

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 2199/ТР от 07.03.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1512/23 от 29.11.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

07.03.2024

по

06.03.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.

